

Andrzej Michałowski

Dolsk 24.02.2021 r.

Radny Miasta i Gminy Dolsk

R.F. 0003. 6. 2021.

Sz.P.

Barbara Wierzbińska


Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk

Iterpelacja

Świetlica w Księginkach została wybudowana ze środków finansowych gminnych i środków unijnych. Proszę o udzielenie informacji:

1. Czy obiekt ma odbiór techniczny?
2. Czy wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z projektem?
3. Proszę o przedstawienie rozliczenia całej inwestycji, o ile zostały pomniejszone środki finansowe wypłacone przez Urząd Marszałkowski w I etapie i w II etapie?
4. Czy za drugi etap budowy środki zostały wypłacone przez Urząd Marszałkowski w 2020 roku?
5. Dlaczego kierownik budowy, osoba mająca nadzór budowlany nad budową nie dopilnowały aby przyłączy kanalizacyjne było dobrze wykonane. Kto ponosi odpowiedzialność za kilkukrotne wylanie fekalii w świetlicy powodując szkody i uciążliwy, śmierdzący zapach wewnątrz budynku?

Z poważaniem:





BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK

Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk

tel. 61-28-25-001, 61-28-25-017

e-mail: umig@dolsk.pl

<http://www.dolsk.pl>

Dolsk, dnia 15 marca 2021 r.

RG.7313.1.2018

Pan

Andrzej Michałowski

Radny Miasta i Gminy Dolsk

dot. odpowiedź na interpelację otrzymaną w dniu 3.03.2021 r. (nr sprawy RF.0003.6.2021)

Odpowiadając na interpelację, która została złożona podczas obrad XXIX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk w dniu 24 lutego 2021 r. wyjaśniam :

1. Obiekt posiada odbiór techniczny- decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Śremie nr PINB.5111.45.2020.LG z dnia 2.11.2020 r.
2. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę nr AB.6740.107.2017 wydanym przez Starostę Śremskiego w dniu 31 marca 2017 r.
3. Wartość inwestycji dotyczącej budowy świetlicy w Księginkach wyniosła 804 720,63 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości:
 - 333 213,23 zł. - po zrealizowaniu I etapu budowy
 - 85 287,20 zł. - po zrealizowaniu II etapu budowyŁącznie na konto Gminy Dolsk w 2020 r. wpłynęła kwota 418 500,43 zł.
Po ocenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nałożona została kara administracyjna w wysokości 5%.
Podczas kontroli I etapu budowy świetlicy, uznano część poniesionych kosztów za koszty niekwalifikowalne i umniejszono kwotę wypłaty o 8 122,24 zł.
4. Środki finansowe za II etap budowy zostały przekazane na konto Gminy Dolsk w grudniu 2020 r.

5. Przyłącze kanalizacyjne zostało wykonane zgodnie z projektem technicznym.

Dwukrotne zalanie świetlicy spowodowane było awarią sondy przesyłowej w pompowni w Księginkach, w wyniku czego nie został wygenerowany i przesłany komunikat o przepełnieniu.

Po pierwszym zdarzeniu została zamontowana kłapa burzowa, która przy właściwym korzystaniu z kanalizacji uchroniłaby budynek świetlicy przed wylaniem ścieków. Podczas zablokowania pomp, do którego dochodzi przez nieodpowiednie korzystanie z sieci kanalizacyjnej (szmaty, ręczniki i innego tego typu przedmioty), następuje piętrzenie ścieków w pompowni.

Po kolejnym incydencie został wykonany przelew awaryjny, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

BURMISTRZ
mgr Barbara Wierzińska

Do wiadomości:

Pan Romuald Nawrot
Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Dolsk