

**UCHWAŁA NR XXXIII/223/21  
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk**

Na podstawie art. 19 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r., poz. 2028) Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwala, co następuje:

**§ 1.** W regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/56/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 2019r., poz. 4775), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 regulaminu otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 poza informacjami, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy, może zawierać:

- 1) numer telefonu;
- 2) adres poczty elektronicznej;
- 3) wskazania rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych;
- 4) wskazania planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków;
- 5) w przypadku wystąpienia w imieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie przez pełnomocnika - pisemne upoważnienie wnioskodawcy dla pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnika;
- 6) datę i podpis składającego wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci.

3. Po złożeniu wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci i pisemnym potwierdzeniem daty jego złożenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki bądź odmawia ich wydania, w terminach określonych w ustawie.

4. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, że złożony wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie zawiera co najmniej wszystkich informacji, o których mowa w art. 19a ust. 4 ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje pisemnie podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci o zakresie i terminie uzupełnienia wniosku.

5. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej określają co najmniej:

- 1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
- 2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego, a także studzienek kanalizacyjnych;
- 3) parametry techniczne przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego;
- 4) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości;
- 5) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości oraz ich jakość;
- 6) załącznik graficzny obrazujący usytuowanie przyłącza.”;

2) § 9 regulaminu otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Dostępność do usług wodociągowo-kanalizacyjnych jest uzależniona od:

- 1) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
- 2) możliwości technicznych urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wynikających z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody nadającej się do spożycia przez ludzi (wydajność źródeł wody i stacji uzdatniania wody) lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczania ścieków (wydajność oczyszczalni);
- 3) możliwości zachowania minimalnego poziomu świadczonych usług dla wcześniej podłączonych odbiorców;
- 4) posiadania tytułu prawnego do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, o ile spełnione są przesłanki określone w ust.1.”;

- 3) § 10 regulaminu otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci po sporządzeniu planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 19a ust. 6 ustawy, a przed planowanym rozpoczęciem prac, przedkłada przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu sporządzony plan, celem sprawdzenia, czy uwzględnia wydane warunki przyłączenia do sieci.”;

- 4) § 11 regulaminu otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Zamiar realizacji przyłącza powinien zostać zgłoszony pisemnie przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu w terminie co najmniej 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia prac.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci.

3. Odbiór przyłącza dokonuje się wyłącznie w stanie odkrytym. Prace ulegające częściowemu zakryciu (zasypaniu) podmiot przyłączany do sieci zobowiązany jest zgłosić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem).

4. Odbiór końcowy, a także ewentualne próby i odbiory częściowe są prowadzone przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

5. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uzgadnia termin odbioru, nie dłuższy jednak niż 7 dni od dnia zgłoszenia.

6. Do odbioru końcowego przyłącza należy załączyć:

- 1) dokument potwierdzający wykonanie prób szczelności i dezynfekcji przyłącza wodociągowego;
- 2) kopię protokołu odbioru pasa drogowego w przypadku wykonywania robót w pasie drogowym.

7. Podmiot przyłączany do sieci wykonuje inwentaryzację przyłącza zgodnie z odrębnymi przepisami przed jego zakryciem (zasypaniem).”.

**§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.**

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta  
i Gminy Dolsk

**mgr Romuald Nawrot**